



Industrie Service

BESCHEINIGUNG

Das Fernwärmenetz der Stadtwerke Rosenheim GmbH & Co. KG

wurde durch den

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Niederlassung Regensburg,
Geschäftsfeld Umweltservice

nach FW 309-1 (Stand 05/2014) geprüft
und bewertet:

Primärenergiefaktor f_p nach FW 309-1:

0,00

Datenbasis: Kalenderjahre 2014 - 2016
Gültigkeit: 06.12.2027
Prüfbericht: IS-US1-RGB-2811152

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J. Schmidt'.

Regensburg, den 06.12.2017

Dipl.-Ing. (FH) Johann Schmidt
 f_p -Gutachter-Nr.: FW 609-167