

## Emissionsdaten und Verbrennungsbedingungen nach 17. BImSchV (§ 18)

Entsprechend §18 der 17. BImSchV veröffentlichen die Stadtwerke Rosenheim hiermit die Emissionsdaten ihrer Müllverbrennungsanlage.

**Betreiber der Anlage:** Stadtwerke Rosenheim  
**Standort der Anlage:** Bayerstraße 5; 83022 Rosenheim  
**Berichtszeitraum:** 01. Juni 2014 - 30. Juni 2014  
**Rauchgasreinigungseinrichtung:** SNCR-Entstickung, HOK-Stufe, Kalkhydrat und Natriumhydrogenkarbonat - Zugabe / Gewebefilter

### Kontinuierliche Emissionsmessungen / Verbrennungsbedingungen

Schadstoff bzw. Verbrennungsbed.	GW (*) HMW (**) [mg/m <sup>3</sup> <sub>i,N.</sub> ]	GW TMW (***) [mg/m <sup>3</sup> <sub>i,N.</sub> ]	Monatsmittelwert [mg/m <sup>3</sup> <sub>i,N.</sub> ]	Einhaltung der HMW-GW [%]	Einhaltung der TMW-GW [%]
CO	100	50	17,67	99,905	100
Staub	30	10	0,00	100	100
HCl	60	10	7,05	100	100
SO <sub>2</sub>	200	50	17,41	100	100
NO <sub>x</sub>	400	200	146,98	100	100
Hg	0,05	0,03	0,0023	99,813	100
NH <sub>3</sub> (Richtwert)	10	-	3,10	99,251	-
Verbrennungs - temperatur (****)	800°C	-	1136°C	100	100
Sonderklassierungen					
	RRA bis 150mg	RRA über 150mg	TB 20< 90 %	GW (*) HMW (**) [mg/m <sup>3</sup> <sub>i,N.</sub> ]	Monatsmittelwert [mg/m <sup>3</sup> <sub>i,N.</sub> ]
CO 10 Norm	-	-	-		
Staub Norm	2	0			
Kessel - O <sub>2</sub>	-	-	-		7,94

Es wurden die validierten Mittelwerte verwendet.

(\*\*) Tagesmittelwert

(\*) Grenzwert

(\*\*) Halbstundenmittelwert

(\*\*\*\*) Zehnminutenmittelwert