

## Emissionsdaten und Verbrennungsbedingungen nach 17. BImSchV (§ 18)

Entsprechend §18 der 17. BImSchV veröffentlichen die Stadtwerke Rosenheim hiermit die Emissionsdaten ihrer Müllverbrennungsanlage.

**Betreiber der Anlage:** Stadtwerke Rosenheim  
**Standort der Anlage:** Bayerstraße 5; 83022 Rosenheim  
**Berichtszeitraum:** 01. Oktober 2015 - 31. Oktober 2015  
**Rauchgasreinigungseinrichtung:** SNCR-Entstickung, HOK-Stufe, Kalkhydrat und Natriumhydrogenkarbonat - Zugabe / Gewebefilter

### Kontinuierliche Emissionsmessungen / Verbrennungsbedingungen

Schadstoff bzw. Verbrennungsbed.	GW (*) HMW (**) [mg/m <sup>3</sup> <sub>i,N.</sub> ]	GW TMW (***) [mg/m <sup>3</sup> <sub>i,N.</sub> ]	Monatsmittelwert [mg/m <sup>3</sup> <sub>i,N.</sub> ]	Einhaltung der HMW-GW [%]	Einhaltung der TMW-GW [%]
CO	100	50	23,49	99,855	100
Staub	30	10	0,02	100	100
HCl	60	10	8,99	100	100
SO <sub>2</sub>	200	50	15,22	100	100
NO <sub>x</sub>	400	200	147,52	100	100
Hg	0,05	0,03	0,0009	99,773	100
NH <sub>3</sub> (Richtwert)	10	-	4,73	98,295	-
Verbrennungs - temperatur (****)	800°C	-	1139°C	100	100
Sonderklassierungen					
	RRA bis 150mg	RRA über 150mg	TB 20< 90 %	GW (*) HMW (**) [mg/m <sup>3</sup> <sub>i,N.</sub> ]	Monatsmittelwert [mg/m <sup>3</sup> <sub>i,N.</sub> ]
CO 10 Norm	-	-	-		
Staub Norm	0	0			
Kessel - O <sub>2</sub>	-	-	-		7,30

Es wurden die validierten Mittelwerte verwendet.

(\*\*\*) Tagesmittelwert

(\*) Grenzwert

(\*\*) Halbstundenmittelwert

(\*\*\*\*) Zehnminutenmittelwert