

Emissionsdaten und Verbrennungsbedingungen nach 17. BImSchV (§ 18)

Entsprechend §18 der 17. BImSchV veröffentlichen die Stadtwerke Rosenheim hiermit die Emissionsdaten ihrer Müllverbrennungsanlage.

Betreiber der Anlage: Stadtwerke Rosenheim
Standort der Anlage: Bayerstraße 5; 83022 Rosenheim
Berichtszeitraum: 01. Februar 2016 - 29. Februar 2016
Rauchgasreinigungseinrichtung: SNCR-Entstickung, HOK-Stufe, Kalkhydrat und Natriumhydrogenkarbonat - Zugabe / Gewebefilter

Kontinuierliche Emissionsmessungen / Verbrennungsbedingungen

Schadstoff bzw. Verbrennungsbed.	GW (*) HMW (**) [mg/m ³ _{i,N.}]	GW TMW (***) [mg/m ³ _{i,N.}]	Monatsmittelwert [mg/m ³ _{i,N.}]	Einhaltung der HMW-GW [%]	Einhaltung der TMW-GW [%]
CO	100	50	13,92	100	100
Staub	20	5	0,03	100	100
HCl	60	10	9,25	100	100
SO ₂	200	50	12,14	100	100
NO _x	400	150	145,44	100	100
Hg	0,05	0,03	0,0013	99,856	100
NH ₃	15	10	2,78	100	100
Verbrennungs - temperatur (****)	800°C	-	1182°C	100	100
Sonderklassierungen					
	RRA bis 150mg	RRA über 150mg	TB 20< 90 %	GW (*) HMW (**) [mg/m ³ _{i,N.}]	Monatsmittelwert [mg/m ³ _{i,N.}]
CO 10 Norm	-	-	-		
Staub Norm	0	0			
Kessel - O ₂	-	-	-		7,20

Es wurden die validierten Mittelwerte verwendet.

(***) Tagesmittelwert

(*) Grenzwert

(**) Halbstundenmittelwert

(****) Zehnminutenmittelwert