

Emissionsdaten und Verbrennungsbedingungen nach 17. BImSchV (§ 18)

Entsprechend §18 der 17. BImSchV veröffentlichen die Stadtwerke Rosenheim hiermit die Emissionsdaten ihrer Müllverbrennungsanlage.

Betreiber der Anlage: Stadtwerke Rosenheim
Standort der Anlage: Bayerstraße 5; 83022 Rosenheim
Berichtszeitraum: 01. März 2017 - 31. März 2017
Rauchgasreinigungseinrichtung: SNCR-Entstickung, HOK-Stufe, Kalkhydrat und Natriumhydrogenkarbonat
 - Zugabe / Gewebefilter

Kontinuierliche Emissionsmessungen / Verbrennungsbedingungen

Schadstoff bzw. Verbrennungsbed.	GW (*) HMW (**) [mg/m ³ _{i,N.}]	GW TMW (***) [mg/m ³ _{i,N.}]	Monatsmittelwert [mg/m ³ _{i,N.}]	Einhaltung der HMW-GW [%]	Einhaltung der TMW-GW [%]
CO	100	50	20,39	99,93	100
Staub	20	5	0,00	100	100
HCl	60	10	9,17	100	100
SO ₂	200	50	12,64	100	100
NO _x	400	150	144,30	100	100
Hg	0,05	0,03	0,00078	100	100
NH ₃	15	10	1,35	99,18	100
Verbrennungs - temperatur (****)	800°C	-	1178°C	100	100
Sonderklassierungen					
	RRA bis 150mg	RRA über 150mg	TB 20 < 90 %	GW (*) HMW (**) [mg/m ³ _{i,N.}]	Monatsmittelwert [mg/m ³ _{i,N.}]
CO 10 Norm	-	-	-		
Staub Norm	0	0			
Kessel - O ₂	-	-	-		7,22

Es wurden die validierten Mittelwerte verwendet.

(*) Grenzwert

(**) Halbstundenmittelwert

(***) Tagesmittelwert

(****) Zehnminutenmittelwert