

## Emissionsdaten und Verbrennungsbedingungen nach 17. BImSchV (§ 18)

Entsprechend §18 der 17. BImSchV veröffentlichen die Stadtwerke Rosenheim hiermit die Emissionsdaten ihrer Müllverbrennungsanlage.

**Betreiber der Anlage:** Stadtwerke Rosenheim  
**Standort der Anlage:** Bayerstraße 5; 83022 Rosenheim  
**Berichtszeitraum:** **01.Juni 2018 - 30.Juni 2018**  
**Rauchgasreinigungseinrichtung:** SNCR-Entstickung, HOK-Stufe, Kalkhydrat und Natriumhydrogenkarbonat - Zugabe / Gewebefilter

### Kontinuierliche Emissionsmessungen / Verbrennungsbedingungen

Schadstoff bzw. Verbrennungsbed.	GW (*) HMW (**) [mg/m <sup>3</sup> <sub>i,N</sub> ]	GW TMW (***) [mg/m <sup>3</sup> <sub>i,N</sub> ]	Monatsmittelwert [mg/m <sup>3</sup> <sub>i,N</sub> ]	Einhaltung der HMW-GW [%]	Einhaltung der TMW-GW [%]
CO	100	50	25,83	99,930	100
Staub	20	5	0,01	100	100
HCl	60	10	8,74	100	100
SO <sub>2</sub>	200	50	16,32	100	100
NO <sub>x</sub>	400	150	144,13	100	100
Hg	0,05	0,03	0,0010	100	100
NH <sub>3</sub>	15	10	2,60	99,930	100
Verbrennungstemperatur (****)	800°C	-	1183°C	100	100
<b>Sonderklassierungen</b>					
	RRA bis 150mg	RRA über 150mg		GW (*) HMW (**) [mg/m <sup>3</sup> <sub>i,N</sub> ]	Monatsmittelwert [mg/m <sup>3</sup> <sub>i,N</sub> ]
Staub Norm	0	0			
Kessel - O <sub>2</sub>	-	-	-		7,28

Es wurden die validierten Mittelwerte verwendet.

(\*\*\*) Tagesmittelwert

(\*) Grenzwert

(\*\*\*\*) Zehnminutenmittelwert

(\*\*) Halbstundenmittelwert