Emissionsdaten und Verbrennungsbedingungen nach 17. BImSchV (§ 18)

Entsprechend §18 der 17. BImSchV veröffentlichen die Stadtwerke Rosenheim hiermit die Emissionsdaten ihrer Müllverbrennungsanlage.

Betreiber der Anlage: Stadtwerke Rosenheim
Standort der Anlage: Bayerstraße 5; 83022 Rosenheim
Berichtszeitraum: **01. Januar 2013 - 31. Januar 2013**
Rauchgasreinigungseinrichtung: SNCR-Entstickung, HOK-Stufe, Kalkhydrat und Natriumhydrogenkarbonat - Zugabe / Gewebefilter

Kontinuierliche Emissionsmessungen / Verbrennungsbedingungen

Schadstoff bzw. Verbrennungsbed.	GW (*) HMW (**) [mg/m³i.N.]	GW TMW (***) [mg/m³i.N.]	Monatsmit-telwert [mg/m³i.N.]	Einhaltung der HMW-GW [%]	Einhaltung der TMW-GW [%]
CO	100	50	22,34	99,866	100
Staub	30	10	0,16	100	100
HCl	60	10	6,96	100	100
SO_2	200	50	6,94	100	100
NO_X	400	200	147,79	100	100
Hg	0,05	0,03	0,0004	99,933	100
NH_3 (Richtwert)	10	-	6,87	91,599	-
Verbrennungs - temperatur (*****)	800°C	-	1178°C	100	100

Sonderklassierungen

	RRA bis 150mg	RRA über 150mg	TB 20< 90 %	GW (*) HMW (**) [mg/m³i.N.]	Monatsmittelwert [mg/m³i.N.]
CO 10 Norm	-	-	-		
Staub Norm	0	0			
Mindest-O_2 90 %	-	-	-		8,19

Es wurden die validierten Mittelwerte verwendet.

(*) Grenzwert
(**) Halbstundenmittelwert
(***) Tagesmittelwert
(*****) Zehnminutenmittelwert